



Italia

CERTIFICATO

CERTIFICATE

**Certificato di esame CE di tipo per ascensori in accordo alla
Direttiva ascensori 95/16/CE – Allegato V-B) (Modulo B)**
EC Type-examination certificate for lifts according to Lift Directive 95/16/EC – Annex V-B) (Module B)

Certificato No.: ATO 001/2
Certificate No.:

Organismo notificato: TÜV Italia S.r.l.
Notified Body: Via Carducci, 125
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

**Nome ed indirizzo del
richiedente / titolare:** Gruppo Millepiani S.p.a.
Name and Address of the certificate holder: Corso Europa, 76
20020 – Solaro (MI)

Data della domanda: 06/10/2008
Date of submission:

**Nome ed indirizzo
fabbricante:** Gruppo Millepiani S.p.a.
Name and address of Manufacturer: Corso Europa, 76
20020 – Solaro (MI)

Prodotto / Tipo o modello: Ascensore oleodinamico tipo PHR-H (nome
Product / Type or model: commerciale: INSIDER) con spazi liberi in
testata e/o fossa ridotti.
Portata (min.-max): 180 - 2500 kg
Velocità nominale: ≤ 0,63 m/s
*Hydraulic lift type PHR-H with reduced headroom/pit
clearances (trade name: INSIDER)*
Rated load (min.-max.): 180 - 2500 kg
Rated speed: ≤ 0,63 m/s

Data e numero Test Report: - 16/05/2008, TR 183943/2008,
Date and number of Test Report: - 17/10/2008, TR 183943-1/2008

**Si certifica che l'ascensore modello/tipo, nel campo di applicazione
riportato nell'allegato al presente certificato, soddisfa i requisiti della
direttiva:**

*We herewith certify that the lift type or model, for the respective scope of application stated in the
annex to this EC type-examination certificate, meets the requirements of the Directive:*

95/16/CE

Luogo, data:
Sesto San Giovanni, 17/10/2008

Sostituisce: n° ATO 001/1 del 16/05/2008
Replaces:

Ulteriori informazioni sono riportate in allegato.
Si prega vedere le note sul retro.
Further information are enclosed.
Please see remarks on reverse.



Paolo Marcone
Ing. Paolo Marcone

TÜV Italia S.r.l.
Organismo notificato No. 0948
Notified Body, Identification No. 0948